

Belastungskonzept zur Vereinbarung über Dachlatten aus Nadelholz mit CE-Zeichen

Hinweis:

Dachlatten, welche als Standplatz bei Dacharbeiten genutzt werden und nicht den in der Vereinbarung genannten Abmessungen und Anforderungen entsprechen, müssen zusätzlich zur DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 für eine Einzellast in Feldmitte von 1000 N verteilt auf 15 cm Breite bemessen und deren Eignung nachgewiesen werden. Die einzelnen Belastungskonzepte, welche das Ergebnis der Abschlussberichte der TU München beinhalten, sind nachfolgend dargestellt.

